

ESTRATTO DI RAPPORTO DI PROVA N. 323802

(Riferimento al rapporto di prova n. 309019 emesso da Istituto Giordano in data 19/09/2013)

Luogo e data di emissione: Bellaria-Igea Marina - Italia, 17/04/2015

Committente: I PROFILI S.r.l. - Via Altinate, 62 - 35121 PADOVA (PD) - Italia

Data della richiesta della prova: 07/09/2012

Numero e data della commessa: 57393, 10/09/2012

Data del ricevimento del campione: dal 07/09/2012 al 08/11/2012

Data dell'esecuzione della prova: 12/09/2013

Oggetto della prova: verifica della capacità portante di cornice perimetrale portante per componenti di intelaiature metalliche per sistemi a pannelli di gesso

Luogo della prova: Istituto Giordano S.p.A. - Via Erbosa, 72 - 47043 Gatteo (FC) - Italia

Provenienza del campione: campionato e fornito dal Committente

Identificazione del campione in accettazione: 2012/1865/B

Denominazione e descrizione del campione*.

Il campione sottoposto a prova, denominato "GUIDA DEFORMABILE 50 mm", è costituito da n. 5 guide per installazioni in cartongesso sezione a "C" in acciaio zincato di spessore nominale 0,6 mm, utilizzate per installazioni orizzontali e verticali in cartongesso.


Risultati della prova.

	Lunghezza	Spessore	Forza massima	Spostamento del punto di carico corrispondente a "adm F" "f"
	[mm]	[mm]	[N]	[mm]
Media n. 10 provini	52,41	0,62	99,90	1,60
Deviazione standard	0,23	0,02	11,75	0,47

Per quanto riguarda la descrizione del campione, i riferimenti normativi, le apparecchiature di prova, le modalità della prova, i risultati della prova e quant'altro necessario all'identificazione dell'attività svolta, si rimanda al rapporto di prova n. 309019 emesso da Istituto Giordano in data 19/09/2013.

(*) secondo le dichiarazioni del Committente.

Il Responsabile
Tecnico di Prova
(Dott. Ing. Paolo Bertini)



Il Responsabile del Laboratorio
di Edilizia (Security and Safety)
(Dott. Andrea Bruschi)



L'Amministratore Delegato
(Dott. Arch. Sara Lorenza Giordano)

