

## ESTRATTO DI RAPPORTO DI PROVA N. 323803

(Riferimento al rapporto di prova n. 309020 emesso da Istituto Giordano in data 19/09/2013)

**Luogo e data di emissione:** Bellaria-Igea Marina - Italia, 17/04/2015

**Committente:** I PROFILI S.r.l. - Via Alinate, 62 - 35121 PADOVA (PD) - Italia

**Data della richiesta della prova:** 07/09/2012

**Numero e data della commessa:** 57393, 10/09/2012

**Data del ricevimento del campione:** dal 07/09/2012 al 08/11/2012

**Data dell'esecuzione della prova:** 12/09/2013

**Oggetto della prova:** verifica della capacità portante di cornice perimetrale portante per componenti di intelaiature metalliche per sistemi a pannelli di gesso

**Luogo della prova:** Istituto Giordano S.p.A. - Via Erbosa, 72 - 47043 Gatteo (FC) - Italia

**Provenienza del campione:** campionato e fornito dal Committente

**Identificazione del campione in accettazione:** n. 2012/1865/C

### Denominazione e descrizione del campione\*.

Il campione sottoposto a prova, denominato "GUIDA DEFORMABILE 75 mm", è costituito da n. 5 guide per installazioni in cartongesso sezione a "C" in acciaio zincato di spessore nominale 0,6 mm, utilizzate per installazioni orizzontali e verticali in cartongesso.


### Risultati della prova.

	Lunghezza	Spessore	Forza massima	Spostamento del punto di carico corrispondente a "adm F" "f"
	[mm]	[mm]	[N]	[mm]
<b>Media n. 10 provini</b>	51,75	0,60	96,60	1,95
<b>Deviazione standard</b>	0,21	0,02	7,32	0,46


*Per quanto riguarda la descrizione del campione, i riferimenti normativi, le apparecchiature di prova, le modalità della prova, i risultati della prova e quant'altro necessario all'identificazione dell'attività svolta, si rimanda al rapporto di prova n. 309020 emesso da Istituto Giordano in data 19/09/2013.*

(\*) secondo le dichiarazioni del Committente.

Il Responsabile  
Tecnico di Prova  
(Dott. Ing. Paolo Bertini)



Il Responsabile del Laboratorio  
di Edilizia (Security and Safety)  
(Dott. Andrea Bruschi)



L'Amministratore Delegato  
(Dott. Arch. Sara Lorenza Giordano)



Comp. AV  
Revis. PB

Il presente estratto di rapporto di prova è composto da n. 1 foglio.

Foglio  
n. 1 di 1